

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Кемского муниципального района

186610, Республика Карелия, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 34, тел./факс 8(81458) 7-28-37, e-mail: direktor.mby@yandex.ru

**Информация о проверках, мероприятиях
надзорных и контролирующих органов в 2021 году**

1. Плановая камеральная проверка «Использование средств субсидии на компенсационные выплаты по оплате жилой площади с отоплением и освещением специалистам муниципальных учреждений, работающим и проживающим на селе»

Проверяющий орган: Кемское муниципальное финансовое управление.

Результат - Акт проверки № 3 от 25.03.2021 года.

Результат - Замечания устранены.

2. Плановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности.

Проверяющий орган: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия.

Результат - Предписание от 18.11.2021 г. № 72.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Предел огнестойкости дверей книгохранилищ менее нормативного (Книгохранилища)	Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1 - го типа. СП 4.13130.2009 п. 5.3.14: Двери отсеков хранилищ должны быть противопожарными 2-го типа.
2.	Комната дежурного (сторожа) не обеспечена средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее - ППР в РФ), абз. 2 п. 56. Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

	дежурного	
3.	На объекте защиты не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре с доставкой соответствующего протокола.	ППР в РФ, пп. «б» п. 17. Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3. Плановая выездная проверка «Соблюдение требований Федерального закона «О противодействии экстремизму»

Проверяющий орган: Прокуратура Кемского района.

Результат - Представление от 12.11.2021 г. № 07-20-2021/466-21-20860003 «Об устранении нарушений требований действующего законодательства о противодействии экстремизму»

Результат – Нарушения устранены.

Директор МБУ Кемская МЦРБ



Л.А. Корчуганова